INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo !

Miło jest nam Państwa poinformować, że w bieżącym sezonie wprowadziliśmy nowoczesną technologię zapisu odczytu podzielników kosztów Optronic, jakie są zamontowane w Państwa mieszkaniach. Zapis odczytu podzielnika odbywa się za pomocą urządzenia MDE – małego przenośnego komputera (palmtopa). Zapis elektroniczny zastępuje dotychczas stosowaną metodę ręcznego zapisu wartości odczytanych na papierowych kartach odczytowych.
Serwisant dokonujący odczytu, wpisuje wartości wskazane przez podzielnik do urządzenia odczytowego MDE, które weryfikuje poprawność wprowadzonych informacji. Następnie dane odczytowe są przenoszone drogą elektroniczną do systemu rozliczeniowego. Taka metoda elektronicznego odczytu i transmisji danych eliminuje jakąkolwiek możliwość ingerencji czy też popełnienia błędu i gwarantuje 100% pewność, że wartości zużycia odczytane na Państwa podzielnikach zostaną bezbłędnie ujęte w rozliczeniach.

Pomimo tego, że odczyt wykonywany jest w sposób, który praktycznie eliminuje możliwość popełnienia błędu i nie jest Państwu zostawiana żadna papierowa kopia, zawsze mają Państwo możliwość sprawdzenia poprawności dokonanych odczytów. Na odwrocie otrzymanego rozliczenia (patrz tabelka poniżej) znajdą Państwo informację o ilości odczytanych podzielników, ich numerach identyfikacyjnych oraz wartościach odczytanych. Te informacje z tylnej strony wydruku rozliczenia znajdą Państwo na podzielniku – przykładowo :

Informacje widoczne na KPKO Optronic (Kapilarny Podzielnik Kosztów Ogrzewania Optronic)



- Skala KPKO – **117**
- Odczytowi podlega kapilara widoczna po lewej stronie podzielnika:
  - wartość odczytu według podziałki prawej (na przykładzie: **21,5**)
  - wartość odczytu według podziałki lewej – kontrolnej (na przykładzie: 11,0)
- Odczytana kapilara jest po odczycie przekładana na prawą stronę podzielnika (może służyć do ewentualnych odczytów sprawdzających). Po lewej stronie podzielnika umieszczana jest nowa kapilara, następnie podzielnik jest zamykany i plombowany.
- Nr KPKO – **CT341**

POZ.	NR KPKO	SKALA ZUŻYCIA	SKALA ODCZYT.	ODCZYT		WSP. ODCZYTU		JEDNOSTKI	Rm	JEDNOSTKI DO ROZLICZENIA
1	**CT341**	117	**117**	**21,5**	x	117 / 117	=	21,5		
				SUMA JEDNOSTEK			=	21,5 x 0,8	=	17,2